

**Revisionsverzeichnis**

Revisionsdatum	Änderung	Freigabe	Link
06.09.2021	Überarbeitung		

## 1 Standard

**Ausführung:**

- Wassererwärmer bis 500 Liter müssen eine korrosionsbeständige Innenfläche haben.
- Wassererwärmer grösser als 500 Liter werden in Edelstahl V4A ausgeführt.
  - Mechanische Entleerarmatur, mind. 1"
  - Am höchsten Punkt des Behälters eine mechanische Armatur zur Entlüftung einbauen, mind. 1"

## 2 Alternative

**Ausführung:**

- keine

**Informationen:**

- Aus hygienischen Gründen werden keine Durchfluss- Wassererwärmer (Frischwasserstationen / Frischwassermodule) eingesetzt.

---

**Verknüpfungen:**

- *Warmwasserleitungen\_254.020*

- *Verteilbatterie Warmwasser\_254.116*