



## Revisionsverzeichnis

Revisionsdatum	Änderung	Freigabe	Link
24.07.2020	Überarbeitung		

## 1 Standard

**Ausführung:**

Keine Spültische oder Behandlungsbecken mit Push- Open- Ablauftechnologie; nur mit Exzenterventil oder Standrohr

- Einlochmischer mit flexiblen Anschlussschläuchen
- Keine Wasserspararmatur; Mundstücke mind. 13.5 Liter / Minute
- Keine Mittelstellung des Bedienhebels auf Kaltwasser (CoolFix)
- Anschluss mit Doppelventil für Kalt- und Warmwasser
  
- Bei Gastroarmaturen mit Umstellventil auf Brausenfunktion sind Rückflussverhinderer einzubauen (KW + WW)

## 2 Alternative

**Ausführung:**

- Wandmischer mit Abstellraccords
- Seifen-, Desinfektions- und Papierhandtuchspender

**Informationen:**

- Armaturen und Garnituren gemäss Matrix

---

**Verknüpfungen:**

- *Armaturenmatrix*

- *Garniturenmatrix*